

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.KB02.B.00008/21

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Томский кабельный завод»
(ООО «Томсккабель»), ОГРН: 1127017015773, ИНН: 7017307579
телефон: 8(3822) 49-89-89, адрес электронной почты: cable@tomskcable.ru
адрес места осуществления деятельности: 634059, Россия, Томская область, г. Томск, ул. Смирнова, 3

№ 0002922

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Томский кабельный завод» (ООО «Томсккабель»),
ОГРН: 1127017015773, ИНН: 7017307579
место нахождения и адрес юридического лица: 634059, Россия, Томская область, г. Томск, ул. Смирнова, 3

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский независимый испытательный центр", ОГРН: 1057002643411, ИНН: 7017130201, место нахождения и адрес юридического лица: 634059, Россия, Томская область, г. Томск, ул. Смирнова, д. 5/1, стр. 1, этаж 2, пом. 9,10, телефон: 7 (3822) 31-15-38, адрес электронной почты: ninic-lab@yandex.ru/ Аттестат аккредитации: RA.RU.11KB02

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Кабели силовые с медными или алюминиевыми жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, на переменное напряжение от 6 кВ до 35 кВ, марок: (смотри приложение на 1м листе № 0002615)
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 27.32.14.110-078-12427382-2017 "Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение от 6 кВ до 35 кВ. Технические условия"
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП): 27.32.14.110

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 8544 60 100 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон N 123 от 22 июля 2008г).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 1126 от 11.03.2021, испытательного центра Общества с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский независимый испытательный центр", регистрационный номер RA.RU.21KB26 от 28.04.2015

Акт о результатах анализа состояния производства № 270 от 13.03.2021 органа по сертификации ООО "Научно-исследовательский независимый испытательный центр", № RA.RU.11KB02 от 22.10.2015.

Схема сертификации: 4с

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 12.2.007.14-75 "СБЕТ. Кабели и кабельная арматура. Требования безопасности" п.2, ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» разделы 4-5, таблица 2

Условия хранения кабелей должны соответствовать группе ОЖ2 по ГОСТ 15150. Срок хранения кабелей при условии сохранения целостности упаковки на открытых площадках – не более 2 лет, под навесом – не более 5 лет, в закрытых помещениях – не более 10 лет. Срок службы кабелей – не менее 30 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 15.03.2021

по 14.03.2026

Для Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П. Эксперт (эксперты)



Подпись
Подпись

Н.А. Шуликина

инициалы, фамилия

В.И. Смирнов

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №
(обязательная сертификация)

RU C-RU.KB02.B.00008/21

№ 0002615

ЛИСТ 1

1. Кабели силовые с медными или алюминиевыми жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, оболочкой из полиэтилена, на номинальное переменное напряжение от 6 до 35 кВ. марок: АПвП, ПвП, АПвПу, ПвПу, АПвПг, ПвПг, АПвПуг, ПвПуг, АПвП2г, ПвП2г, АПвПу2г, ПвПу2г, АПвБП, ПвБП, АПвБПг, ПвБПг, АПвБП2г, ПвБП2г, АПвКП, ПвКП, АПвКПг, ПвКПг, АПвКП2г, ПвКП2г.
Класс пожарной опасности О2.8.2.5.4
2. Кабели силовые с медными или алюминиевыми жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, оболочкой из полимерной композиции, не содержащей галогенов, на номинальное переменное напряжение от 6 до 35 кВ. марок: АПвПгнг(А)-НФ, ПвПгнг(А)-НФ, АПвП2гнг(А)-НФ, ПвП2гнг(А)-НФ, АПвБПгнг(А)-НФ, ПвБПгнг(А)-НФ, АПвБП2гнг(А)-НФ, ПвБП2гнг(А)-НФ, АПвКПгнг(А)-НФ, ПвКПгнг(А)-НФ, АПвКП2гнг(А)-НФ, ПвКП2гнг(А)-НФ.
Класс пожарной опасности П16.8.1.2.1
3. Кабели силовые с медными или алюминиевыми жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, оболочкой из полимерной композиции, не содержащей галогенов, на номинальное переменное напряжение от 6 до 35 кВ. марок: АПвПгнг(В)-НФ, ПвПгнг(В)-НФ, АПвП2гнг(В)-НФ, ПвП2гнг(В)-НФ, АПвБПгнг(В)-НФ, ПвБПгнг(В)-НФ, АПвБП2гнг(В)-НФ, ПвБП2гнг(В)-НФ, АПвКПгнг(В)-НФ, ПвКПгнг(В)-НФ, АПвКП2гнг(В)-НФ, ПвКП2гнг(В)-НФ.
Класс пожарной опасности П2.8.1.2.1

Примечание:

- при изготовлении кабелей с броней из лент из алюминия или алюминиевого сплава букву «Б» в марке заменяют на буквами «Ба»;
- при изготовлении кабелей с броней из проволок из алюминия или алюминиевого сплава букву «К» в марке заменяют буквами «Ка»;
- при изготовлении кабелей в холодостойком исполнении к марке через дефис добавляют буквы «ХЛ»;
- токопроводящие жилы герметизированных кабелей, защищенных от продольного (индекс «г») и продольного и поперечного (индекс «2г») распространения влаги, могут иметь дополнительную герметизацию водоблокирующими нитями, в этом случае к указанным индексам добавляется буква «ж».



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

[Signature]
ПОДПИСЬ

[Signature]
ПОДПИСЬ

Н.А. Шуликина

инициалы, фамилия

В.И. Смирнов

инициалы, фамилия