



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС RU C-RU.MH10.B.00477/20

Серия **RU** № **0235873**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции и услуг "Башкирский центр сертификации и тестирования" Общества с ограниченной ответственностью "АРТГРУПП". Адрес места нахождения: Российская Федерация, 450005, Республика Башкортостан, город Уфа, улица 50-летия Октября, дом 24, офис 309. Регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.10MH10 от 24.06.2015. Телефон +7(347)2460717, адрес электронной почты artgrupp10@rambler.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Томский кабельный завод". Адрес места нахождения: 634059, Российская Федерация, Томская область, город Томск, улица Смирнова, дом 3. ОГРН: 1127017015773. Номер телефона +7(3822)49-89-89, адрес электронной почты cable@tomskcable.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Томский кабельный завод". Адрес места нахождения: 634059, Российская Федерация, Томская область, город Томск, улица Смирнова, дом 3

ПРОДУКЦИЯ Кабели силовые экранированные и бронированные с гибкой медной токопроводящей жилой, с изоляцией из сшитого полиэтилена или этиленпропиленовой резины, с наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластика, полимерной композиции или полиуретанового эластомера на номинальное напряжение 0,66/1 кВ марок, смотри Приложение бланк № 0686578.

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 3500-060-12427382-2015 «Кабели силовые на номинальное напряжение 0,66/1 кВ. Технические условия», Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544 49 910 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний №№ 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870 от 11.09.2020 Испытательного центра Общества с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский независимый испытательный центр", аттестат аккредитации № RA.RU.21KB26, акта о результатах анализа состояния производства № 200ТС-20 от 18.06.2020, технических решений и оценки степени рисков от 20.04.2020, паспортов № 20000002293465 от 08.05.2020, № 20000002293939 от 25.05.2020, № 20000002293309 от 05.05.2020, № 20000002293225 от 03.05.2020, № 20000002293140 от 01.05.2020, № 20000002293739 от 15.05.2020, № 20000002293040 от 29.04.2020, № 20000002293315 от 05.05.2020, № 20000002294032 от 27.05.2020, № 20000002294132 от 29.05.2020, № 20000002294223 от 01.06.2020, № 20000002293413 от 07.05.2020, № 20000002294000 от 26.05.2020, инструкции по эксплуатации от 20.04.2020. Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Стандарт, в результате применения которого на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента: ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности". Условия хранения по группе ОЖЗ ГОСТ 15150-69. Срок хранения не более 6 месяцев. Срок службы 20 лет

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 14.09.2020

ПО 13.09.2025

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Шавалдина Валентина Викторовна

(Ф.И.О.)

Винокурова Елена Павловна

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ**К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.MH10.B.00477/20**Серия **RU** № **0686578**

Кабели силовые экранированные и бронированные с гибкой медной токопроводящей жилой, с изоляцией из сшитого полиэтилена или этиленпропиленовой резины, с наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластика, полимерной композиции или полиуретанового эластомера на номинальное напряжение 0,66/1 кВ марок: ТОФЛЕКС ЭМС ПвЭмЭВ, ТОФЛЕКС ЭМС ПвЭмЭТ, ТОФЛЕКС ЭМС ПвЭмЭТнг(А)-LS, ТОФЛЕКС ЭМС ПвЭмЭТнг(А)-FRLS, ТОФЛЕКС ЭМС ПвЭаЭлВ, ТОФЛЕКС ЭМС ПвЭаЭлТ, ТОФЛЕКС ЭМС ПвЭаЭлТнг(А)-LS, ТОФЛЕКС ЭМС ПвЭаЭлТнг(А)-FRLS, ТОФЛЕКС ЭМС ПвЭмЭПВ, ТОФЛЕКС ПвЭмЭПТ, ТОФЛЕКС ЭМС ПвЭмЭПТнг(А)-LS, ТОФЛЕКС ЭМС ПвЭмЭПТнг(А)-FRLS, ТОФЛЕКС ЭМС ПвЭаЭлПВ, ТОФЛЕКС ЭМС ПвЭаЭлПТ, ТОФЛЕКС ЭМС ПвЭаЭлПТнг(А)-LS, ТОФЛЕКС ЭМС ПвЭаЭлПТнг(А)-FRLS, ТОФЛЕКС ЭМС ПвЭмЭБВ, ТОФЛЕКС ЭМС ПвЭмЭБТ, ТОФЛЕКС ЭМС ПвЭмЭБТнг(А)-LS, ТОФЛЕКС ЭМС ПвЭмЭБТнг(А)-FRLS, ТОФЛЕКС ЭМС ПвЭаЭлБВ, ТОФЛЕКС ЭМС ПвЭаЭлБТ, ТОФЛЕКС ЭМС ПвЭаЭлБТнг(А)-LS, ТОФЛЕКС ЭМС ПвЭаЭлБТнг(А)-FRLS, ТОФЛЕКС ЭМС РЭмЭВ, ТОФЛЕКС ЭМС РЭмЭТ, ТОФЛЕКС ЭМС РЭмЭТнг(А)-LS, ТОФЛЕКС ЭМС РЭмЭТнг(А)-FRLS, ТОФЛЕКС ЭМС РЭаЭлВ, ТОФЛЕКС ЭМС РЭаЭлТ, ТОФЛЕКС ЭМС РЭаЭлТнг(А)-LS, ТОФЛЕКС ЭМС РЭаЭлТнг(А)-FRLS, ТОФЛЕКС ЭМС РЭмЭПВ, ТОФЛЕКС ЭМС РЭмЭПТ, ТОФЛЕКС ЭМС РЭмЭПТнг(А)-LS, ТОФЛЕКС ЭМС РЭмЭПТнг(А)-FRLS, ТОФЛЕКС ЭМС РЭаЭлПВ, ТОФЛЕКС ЭМС РЭаЭлПТ, ТОФЛЕКС ЭМС РЭаЭлПТнг(А)-LS, ТОФЛЕКС ЭМС РЭаЭлПТнг(А)-FRLS, ТОФЛЕКС ЭМС РЭмЭБВ, ТОФЛЕКС ЭМС РЭмЭБТ, ТОФЛЕКС ЭМС РЭмЭБТнг(А)-LS, ТОФЛЕКС ЭМС РЭмЭБТнг(А)-FRLS, ТОФЛЕКС ЭМС РЭаЭлБВ, ТОФЛЕКС ЭМС РЭаЭлБТ, ТОФЛЕКС ЭМС РЭаЭлБТнг(А)-LS, ТОФЛЕКС ЭМС РЭаЭлБТнг(А)-FRLS.

Примечание:

- в случае изготовления кабелей в оболочке из маслостойких материалов в маркировке кабеля после обозначения количества жил, номинального сечения и напряжения добавляется буква «М»;
- в трехжильных кабелях с общим комбинированным экраном- жилой заземления в маркировке кабеля после обозначения номинального сечения добавляется символ «/» и значение номинального сечения комбинированного экрана- жилы заземления;
- в кабелях с отдельно экранированными парами жил управления медными лентами или гибкими материалами на основе медной фольги и медными проволоками в виде оплетки в маркировке кабеля после обозначения количества и номинального сечения жил управления добавляются буквы «ЭмЭ»;
- в кабелях со скрученными парами жил управления алюминиевыми лентами или гибкими материалами на основе алюминиевой фольги и лужеными медными проволоками в виде оплетки в маркировке кабеля после обозначения количества и номинального сечения жил управления добавляются буквы «ЭаЭл»;
- кабели могут выполняться в холодостойком исполнении, кроме кабелей в наружной оболочке из полиуретанового эластомера, в таком случае в маркировке кабеля к марке через дефис добавляется индекс «ХЛ»;
- в случае выполнения токопроводящей жилы из медной луженой проволоки в маркировке кабеля к обозначению сечения токопроводящих жил добавляется буква «Л».

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Шавалдина Валентина Викторовна
(Ф.И.О.)Винокурова Елена Павловна
(Ф.И.О.)