ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

ЕАС

№ ЕАЭС RU C-RU.КБ02.В.00006/19

Серия RU № 0126743

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский независимый испытательный центр". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 634059, Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Смирнова, 5/1, строение 1. Телефон: +7(3822) 31-15-38, адрес электронной почты: ninic-lab@yandex.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.11КБ02 от 22.10.2015

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Томский кабельный завод".
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 634059, Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Смирнова, д. 3. ОГРН: 1127017015773. Телефон: +7(3822) 49-89-89, адрес электронной почты: cable@tomskcable.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Томский кабельный завод".
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции:
634059, Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Смирнова, д. 3

ПРОДУКЦИЯ
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи, на номинальное напряжение 0,6/1 кВ, марок: СИП-1, СИП-2, СИП-4, СИПн-1, СИПн-2, СИПн-4.
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 3553-016-59680332-2010 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи. Технические условия»
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544 49 910 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ
Протоколы сертификационных испытаний № 251 от 25.12.2018, № 252 от 25.12.2018 испытательного центра ООО "Научно-исследовательский независимый испытательный центр", № RA.RU.21КБ26; Протоколы сертификационных испытаний № 197С-2018 от 30.10.2018, № 198С-2018 от 30.10.2018 испытательного центра кабельной продукции ООО ИЦ "Оптикэнерго", № RA.RU.21КБ29; Протокол сертификационных испытаний № 6/С от 21.01.2019 испытательного центра по испытаниям кабельных изделий и кабельных материалов ОАО "Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности", № RA.RU.22КБ13;
Акт о результатах анализа состояния производства № 216 от 12.02.2019 органа по сертификации ООО "Научно-исследовательский независимый испытательный центр", № RA.RU.11КБ02.
Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента: ГОСТ 12.2.007.14-75 "Система стандартов безопасности труда. Кабели и кабельная арматура. Требования безопасности", ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности". Разделы 4-6, 9-11 ГОСТ 31946-2012 "Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи. Общие технические условия". Условия хранения проводов должны соответствовать группе ОЖ3 по ГОСТ 15150. Допускается хранение проводов на барабанах в обшитом виде на открытых площадках. Срок хранения проводов на открытых площадках - не более двух лет, под навесом - не более пяти лет, в закрытых помещениях - не более 10 лет. Срок службы проводов не менее 40 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 19.02.2019 **ПО** 18.02.2024
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Шуликина Наталья Алексеевна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Сухушина Дарья Валерьевна (Ф.И.О.)

Образец

АО «Опцион», Москва, 2018 г., «Б». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ № 861. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru