

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(добровольная сертификация)

№ RU.HC.015.020.PR.00619

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский независимый испытательный центр". Место нахождения: 634059, Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Смирнова, 5/1, строение 1; адрес места осуществления деятельности: 634059, Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Смирнова, 5/1, строение 1, этаж 2, пом. 9,10. Телефон: +7 (3822) 31-15-38, адрес электронной почты: pinic-lab@yandex.ru. Аттестат аккредитации № RU.HC.OS.015, системы добровольной сертификации «Национальный стандарт», рег. № РОСС RU.31880.04ДСН0.



ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Томский кабельный завод".

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 634059, Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Смирнова, д.3. ОГРН: 1127017015773. Телефон: +7(3822) 49-89-89, адрес электронной почты: cable@tomskcable.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Томский кабельный завод".

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 634059, Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Смирнова, д.3

ПРОДУКЦИЯ

Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение от 6 до 35 кВ, марок: смотри приложение № 001966 на 1 листе. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 2732.14.110-078-12427382-2017 «Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена на номинальное напряжение от 6 до 35 кВ. Технические условия». Серийный выпуск.

код ОК 034-2014: 27.32.14.110

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ Р 55025-2012 п.п. 5.2.1.3, 5.2.1.5, 5.2.1.6, 5.2.1.8, 5.2.1.9, 5.2.1.10, 5.2.1.20, 5.2.1.21, 5.2.2.1-5.2.2.2, 5.2.2.10, 5.2.3. 5.2.4.1. 5.2.4.2, 5.2.5.1 (таблица 10 п.п. 1,2), 5.2.5.2 (таблица 11 п.п. 1,2), 5.2.7.1-5.2.7.3.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы сертификационных испытаний № 1367 от 29.07.2021, № 1368 от 29.07.2021, № 1369 от 29.07.2021, № 1370 от 29.07.2021, № 1371 от 29.07.2021, № 1372 от 29.07.2021, № 1373 от 29.07.2021 испытательного центра ООО "Научно-исследовательский независимый испытательный центр", № RA.RU.21KB26;

Сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), рег. № РОСС RU.ФК58.K00095 от 30.01.2019 органа по сертификации систем менеджмента АО "Бюро Веритас Сертификейшн Русь", рег. № RA.RU.13ФК58

Схема сертификации 2с.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 30.07.2021 ПО 29.07.2024 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо)
органа по сертификации

(подпись)

Эксперт

(подпись)



Иванкина Наталья Алексеевна

(Ф.И.О)

Сукумина Дарья Валерьевна

(Ф.И.О)

№ 001983

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU.HC.015.020.ПР.00619

ЛИСТ 1



1. Кабели силовые с медными или алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, экранированные, в броне из стальных оцинкованных лент или в броне из стальных оцинкованных проволок или без брони, в оболочке из поливинилхлоридного пластика, марок: АПвВ, ПвВ, АПвБВ, ПвБВ, АПвКВ, ПвКВ.
2. Кабели силовые с медными или алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, экранированные, в броне из стальных оцинкованных лент или в броне из стальных оцинкованных проволок или без брони, в оболочке из полиэтилена высокого давления, в том числе с разделительным слоем из водоблокирующих лент или разделительным слоем из электропроводящих водоблокирующих лент и алюмополимерной ленты, марок: АПвП, ПвП, АПвПг, ПвПг, АПвП2г, ПвП2г, АПвБП, ПвБП, АПвБПг, ПвБПг, АПвБП2г, ПвБП2г, АПвКП, ПвКП, АПвКПг, ПвКПг, АПвКП2г, ПвКП2г.
3. Кабели силовые с медными или алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, экранированные, в броне из стальных оцинкованных лент или в броне из стальных оцинкованных проволок или без брони, в оболочке из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, марок: АПвВнг(А), АПвВнг(В), ПвВнг(А), ПвВнг(В), АПвБВнг(А), АПвБВнг(В), ПвБВнг(А), ПвБВнг(В), АПвКВнг(А), АПвКВнг(В), ПвКВнг(А), ПвКВнг(В).
4. Кабели силовые с медными или алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, экранированные, в броне из стальных оцинкованных лент или в броне из стальных оцинкованных проволок или без брони, в оболочке из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, марок: АПвВнг(А)-LS, АПвВнг(В)-LS, ПвВнг(А)-LS, ПвВнг(В)-LS, АПвБВнг(А)-LS, АПвБВнг(В)-LS, ПвБВнг(А)-LS, ПвБВнг(В)-LS, АПвКВнг(А)-LS, АПвКВнг(В)-LS, ПвКВнг(А)-LS, ПвКВнг(В)-LS.
5. Кабели силовые с медными или алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, экранированные, в броне из стальных оцинкованных лент или в броне из стальных оцинкованных проволок или без брони, в оболочке из полимерной композиции, не содержащей галогенов, в том числе с разделительным слоем из водоблокирующих лент или разделительным слоем из электропроводящих водоблокирующих лент и алюмополимерной ленты, марок: АПвПнг(А)-HF, АПвПнг(В)-HF, ПвПнг(А)-HF, ПвПнг(В)-HF, АПвПнг(А)-HF, АПвПнг(В)-HF, ПвПнг(А)-HF, ПвПнг(В)-HF, АПвП2нг(А)-HF, АПвП2нг(В)-HF, ПвП2нг(А)-HF, ПвП2нг(В)-HF, АПвБПнг(А)-HF, АПвБПнг(В)-HF, ПвБПнг(А)-HF, ПвБПнг(В)-HF, АПвБПнг(А)-HF, АПвБПнг(В)-HF, ПвБПнг(А)-HF, ПвБПнг(В)-HF, АПвБП2нг(А)-HF, АПвБП2нг(В)-HF, ПвБП2нг(А)-HF, ПвБП2нг(В)-HF, АПвКПнг(А)-HF, АПвКПнг(В)-HF, ПвКПнг(А)-HF, ПвКПнг(В)-HF, АПвКПнг(А)-HF, АПвКПнг(В)-HF, ПвКПнг(А)-HF, ПвКПнг(В)-HF, АПвКП2нг(А)-HF, АПвКП2нг(В)-HF, ПвКП2нг(А)-HF, ПвКП2нг(В)-HF.
6. Кабели силовые с медными или алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, экранированные, в броне из стальных оцинкованных лент или в броне из стальных оцинкованных проволок или без брони, в усиленной оболочке из полиэтилена низкого давления, марок: АПвПу, ПвПу, АПвПуг, ПвПуг, АПвПу2г, ПвПу2г.

Примечания:

1. При изготовлении кабелей с броней из алюминиевых лент букву «Б» в марке заменяют буквами «Ба», с броней из лент из алюминиевого сплава – буквами «Бс». При изготовлении кабелей с броней из алюминиевых проволок букву «К» в марке заменяют буквами «Ка», с броней из проволок из алюминиевого сплава – буквами «Кс».
2. При изготовлении кабелей в холодостойком исполнении к марке через дефис добавляют буквы «ХЛ».
3. Токопроводящие жилы герметизированных кабелей, защищенных от продольного (индекс «г») и продольного и поперечного (индекс «2г») распространения влаги, могут иметь дополнительную герметизацию водоблокирующими нитями, в этом случае к указанным индексам добавляется буква «ж».

Руководитель (уполномоченное лицо)
органа по сертификации

Эксперт

(подпись)

(подпись)



Шулигина Наталья Алексеевна

(Ф.И.О)

М.П.

Шулигина Дарья Валерьевна

(Ф.И.О)

№ 001966