



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ TC RU C-RU.КБ02.В.00077

Серия RU № 0169326

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский независимый испытательный центр". Место нахождения и фактический адрес: 634059, Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Смирнова, 5/1, строение 1. Телефон: 8 (3822) 31-15-38, адрес электронной почты: ninic-lab@yandex.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.11КБ02 от 22.10.2015

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью "Томский кабельный завод". Место нахождения и фактический адрес: 634059, Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Смирнова, д. 3. ОГРН: 1127017015773. Телефон: 8(3822) 49-89-89, факс 8(3822) 49-89-89, адрес электронной почты: cable@tomskcable.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью "Томский кабельный завод". Место нахождения и фактический адрес: 634059, Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Смирнова, д. 3

**ПРОДУКЦИЯ** Кабели контрольные на переменное напряжение до 1 кВ, торговой марки ТОФЛЕКС, марок: (смотри приложение на 1-м листе № 0128358). Серийный выпуск. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 3500-051-12427382-2014 «Кабели силовые и контрольные торговой марки ТОФЛЕКС. Технические условия».

КОД ТН ВЭД ТС 8544 49 910 8

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** Протокол сертификационных испытаний № 170 от 13.02.2018г, испытательного центра ООО "Научно-исследовательский независимый испытательный центр", рег. № RA.RU.21КБ26 от 28.04.2015;

Акт о результатах анализа состояния производства № 191 от 16.02.2018 органа по сертификации ООО "Научно-исследовательский независимый испытательный центр", рег. № RA.RU.11КБ02 от 22.10.2015. Схема сертификации: 1с.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента: ГОСТ 12.2.007.14-75 "Система стандартов безопасности труда. Кабели и кабельная арматура. Требования безопасности", ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности". Срок хранения кабелей на барабанах в обшитом виде при условии сохранения целостности заводской упаковки на открытых площадках не более двух лет, под навесом - не более пяти лет, в закрытых помещениях - не более 10 лет. Условия хранения кабелей должны соответствовать группе ОЖЗ по ГОСТ 15150. Срок службы кабелей не менее 35 лет.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ** С 21.02.2018 ПО 20.02.2023 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Смирнов Василий Игоревич  
(инициалы, фамилия)

(подпись)

Шуликина Наталья Алексеевна  
(инициалы, фамилия)



## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-RU.КБ02.В.00077

Серия RU № 0128358

ЛИСТ 1

Кабели контрольные на переменное напряжение до 1 кВ с медными токопроводящими жилами, с числом жил 2, 3, 4, 5 сечением  $0,5 \div 1 \text{ мм}^2$ , с числом жил 7, 10, 12, 14, 16, 19 сечением  $0,5 \div 6 \text{ мм}^2$ , с числом жил 24, 27, 30, 33, 37, 40, 48, 52 сечением  $0,5 \div 2,5 \text{ мм}^2$ , с числом жил 27 сечением  $4 \text{ мм}^2$ , с числом жил 7 сечением  $10 \text{ мм}^2$ , с изоляцией из высокопрочной этиленпропиленовой резины, с оболочкой из полимерной композиции, не содержащей галогенов, в том числе холодостойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, торговой марки ТОФЛЕКС, марок: ТОФЛЕКС РПнг(А)-НФ, ТОФЛЕКС РЭПнг(А)-НФ, ТОФЛЕКС РППнг(А)-НФ, ТОФЛЕКС РБПнг(А)-НФ, ТОФЛЕКС РБаПнг(А)-НФ, ТОФЛЕКС РКПнг(А)-НФ, ТОФЛЕКС РЭППнг(А)-НФ, ТОФЛЕКС РЭБПнг(А)-НФ, ТОФЛЕКС РЭБаПнг(А)-НФ, ТОФЛЕКС РЭКПнг(А)-НФ, ТОФЛЕКС РПнг(А)-НФ-ХЛ, ТОФЛЕКС РЭПнг(А)-НФ-ХЛ, ТОФЛЕКС РППнг(А)-НФ-ХЛ, ТОФЛЕКС РБПнг(А)-НФ-ХЛ, ТОФЛЕКС РБаПнг(А)-НФ-ХЛ, ТОФЛЕКС РКПнг(А)-НФ-ХЛ, ТОФЛЕКС РЭППнг(А)-НФ-ХЛ, ТОФЛЕКС РЭБПнг(А)-НФ-ХЛ, ТОФЛЕКС РЭБаПнг(А)-НФ-ХЛ, ТОФЛЕКС РЭКПнг(А)-НФ-ХЛ.

## Примечание:

- при изготовлении кабелей с проволочным экраном в виде концентрической жилы к сечению основной жилы через дробь указывают сечение экрана. Сечение экрана, выполненного из лент или в виде оплетки, не обозначается.



Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Смирнов Василий Игоревич  
(инициалы, фамилия)

Шуликина Наталья Алексеевна  
(инициалы, фамилия)