



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.КБ02.Н00109

Срок действия с 02.03.2018

по 01.03.2021

№ 1789945

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № RA.RU.11КБ02.Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский независимый испытательный центр".

Место нахождения и фактический адрес: 634059, Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Смирнова, 5/1, строение 1. Телефон 8 (3822) 31-15-38, факс 8 (3822) 31-15-38, адрес электронной почты ninic-lab@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Кабели шахтные с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика на номинальное напряжение 1,2 и 6кВ, марок: КШВЭБШв, КШВЭПШв, КШВЭБШв-ХЛ, КШВЭПШв-ХЛ. ТУ 3541-040-59680332-2014. Серийный выпуск.

Примечание:

- Сечение жилы заземления должно соответствовать сумме сечений жилы заземления и экрана из медных лент, либо сумме сечений трех неизолированных проволок и экрана из медных лент.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 3541-040-59680332-2014 п.п. 1.1.2, 1.1.3, 1.2.1-1.2.13, 1.4.1, 1.4.2, 1.4.5, 1.5.1, 1.6.1, 1.6.2, 1.7.1, 1.7.2, 1.9.1-1.9.3

КОД ОК 005 (ОКП):

27.32.14.190

КОД ТН ВЭД России:

8544 60 100 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Томский кабельный завод". ИНН 7017307579. Адрес: Томская область, г. Томск, ул. Смирнова, д. 3, 634059.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью "Томский кабельный завод". Адрес: Томская область, г. Томск, ул. Смирнова, д. 3, 634059. Телефон 8(3822)49-89-89, факс 8(3822)49-89-89.

НА ОСНОВАНИИ Протокол сертификационных испытаний № 022 от 26.02.2018 г., испытательного центра ООО "Научно-исследовательский независимый испытательный центр" рег. № RA.RU.21КБ26 от 28.04.2015.

Сертификат соответствия системы менеджмента качества РОСС RU.ФК58.К00002 органа по сертификации систем менеджмента АО "Бюро Веритас Сертификейшен Русь" рег. № RA.RU.13ФК58.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Место нанесения знака соответствия: на таре (упаковке), на сопроводительной технической документации по ГОСТ Р 50460-92 при добровольной сертификации. Схема сертификации 5с.



Руководитель органа


подпись

В.И. Смирнов
инициалы, фамилия

Эксперт


подпись

Н.А. Шуликина
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации