

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

N RU C-RU.КБ02.В.00009/21



ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Томский кабельный завод» (ООО «Томсккабель»),
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 634059, Россия, Томская область, г. Томск, ул.
Смирнова, 3; ОГРН: 1127017015773, ИНН: 7017307579,
телефон: 8(3822) 49-89-89, адрес электронной почты: cable@tomskcable.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Томский кабельный завод» (ООО «Томсккабель»),
ОГРН: 1127017015773, ИНН: 7017307579
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 634059, Россия, Томская область, г. Томск, ул. Смирнова, 3

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский независимый испытательный центр", ОГРН: 1057002643411, ИНН: 7017130201, место нахождения и адрес юридического лица: 634059, Россия, Томская область, г. Томск, ул. Смирнова, д. 5/1, стр. 1, адрес места осуществления деятельности: 634059, Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Смирнова, 5/1, строение 1, этаж 2, пом. 9,10, телефон: +7 (3822) 31-15-38, адрес электронной почты: ninic-lab@yandex.ru.
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.11КБ02.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Кабели силовые с медными или алюминиевыми жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение от 6 до 35 кВ, марок: смотри приложение на 1 листе. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 27.32.14.110-078-12427382-2017 «Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение от 6 до 35 кВ. Технические условия».

Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 27.32.14.110

код ТН ВЭД ЕАЭС: 8544 60 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон N 123 от 22 июля 2008г)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы сертификационных испытаний № 1543 от 23.11.2021, № 1544 от 23.11.2021, № 1545 от 23.11.2021, № 1546 от 23.11.2021, № 1547 от 23.11.2021, № 1548 от 23.11.2021, № 1549 от 23.11.2021, № 1550 от 23.11.2021, № 1551 от 23.11.2021, № 1552 от 23.11.2021 испытательного центра ООО "Научно-исследовательский независимый испытательный центр", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21КБ26;

Акт о результатах анализа состояния производства № 292 от 26.11.2021 органа по сертификации ООО "Научно-исследовательский независимый испытательный центр".

Схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента: ГОСТ 12.2.007.14-75 "ССБТ. Кабели и кабельная арматура. Требования безопасности" п.2, ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» разделы 4-5, таблица 2. Условия хранения кабелей должны соответствовать группе ОЖ2 по ГОСТ 15150, при условии сохранения целостности заводской упаковки. Срок хранения кабелей, при условии сохранения целостности упаковки завода-изготовителя на открытых площадках – не более двух лет, под навесом – не более пяти лет, в закрытых помещениях – не более 10 лет. Срок службы кабелей – не менее 30 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 30.11.2021 по 29.11.2026



Руководитель
(подпись)
Заместитель руководителя
(подпись)
Органа по сертификации
Эксперт-аудитор
(подпись)
Эксперты-аудиторы

(подпись)

(подпись)

Шуликина Наталья Алексеевна
(фамилия, имя, отчество)

Смирнов Василий Игоревич
(фамилия, имя, отчество)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ N RU C-RU.КБ02.В.00009/21

ЛИСТ 1

1. Кабели силовые, с медными или алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, в броне и без брони, с оболочкой из поливинилхлоридного пластика, марок: АПвВ, ПвВ, АПвБВ, ПвБВ, АПвКВ, ПвКВ. Класс пожарной опасности: О1.8.2.5.4;

2. Кабели силовые, с медными или алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, в броне и без брони, с оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А, марок: АПвВнг(А), ПвВнг(А), АПвБВнг(А), ПвБВнг(А), АПвКВнг(А), ПвКВнг(А). Класс пожарной опасности: П16.8.2.5.4

3. Кабели силовые, с медными или алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, в броне и без брони, с оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории В, марок: АПвВнг(В), ПвВнг(В), АПвБВнг(В), ПвБВнг(В), АПвКВнг(В), ПвКВнг(В). Класс пожарной опасности: П2.8.2.5.4;

4. Кабели силовые, с медными или алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, в броне и без брони, с оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением, марок: АПвВнг(А)-LS, ПвВнг(А)-LS, АПвБВнг(А)-LS, ПвБВнг(А)-LS, АПвКВнг(А)-LS, ПвКВнг(А)-LS. Класс пожарной опасности: П16.8.2.2.2;

5. Кабели силовые, с медными или алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, в броне и без брони, с оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории В, с пониженным дымо- и газовыделением, марок: АПвВнг(В)-LS, ПвВнг(В)-LS, АПвБВнг(В)-LS, ПвБВнг(В)-LS, АПвКВнг(В)-LS, ПвКВнг(В)-LS. Класс пожарной опасности: П2.8.2.2.2;

6. Кабели силовые, с медными или алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, герметизированные и не герметизированные, в броне и без брони, с оболочкой из полимерной композиции, не содержащей галогенов, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А, не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, марок: АПвПнг(А)-HF, ПвПнг(А)-HF, АПвПнгг(А)-HF, ПвПнгг(А)-HF, АПвП2нгг(А)-HF, ПвП2нгг(А)-HF, АПвБПнг(А)-HF, ПвБПнг(А)-HF, АПвБПнгг(А)-HF, ПвБПнгг(А)-HF, АПвБП2нгг(А)-HF, ПвБП2нгг(А)-HF, АПвКПнг(А)-HF, ПвКПнг(А)-HF, АПвКПнгг(А)-HF, ПвКПнгг(А)-HF, АПвКП2нгг(А)-HF, ПвКП2нгг(А)-HF. Класс пожарной опасности: П16.8.1.2.1;

7. Кабели силовые, с медными или алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, герметизированные и не герметизированные, в броне и без брони, с оболочкой из полимерной композиции, не содержащей галогенов, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории В, не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, марок: АПвПнг(В)-HF, ПвПнг(В)-HF, АПвПнгг(В)-HF, ПвПнгг(В)-HF, АПвП2нгг(В)-HF, ПвП2нгг(В)-HF, АПвБПнг(В)-HF, ПвБПнг(В)-HF, АПвБПнгг(В)-HF, ПвБПнгг(В)-HF, АПвБП2нгг(В)-HF, ПвБП2нгг(В)-HF, АПвКПнг(В)-HF, ПвКПнг(В)-HF, АПвКПнгг(В)-HF, ПвКПнгг(В)-HF, АПвКП2нгг(В)-HF, ПвКП2нгг(В)-HF. Класс пожарной опасности: П2.8.1.2.1.

Примечание:

1 При изготовлении кабелей с броней из алюминиевых лент букву «Б» в марке заменяют буквами «Ба», с броней из лент из алюминиевого сплава – буквами «Бс». При изготовлении кабелей с броней из алюминиевых проволок букву «К» в марке заменяют буквами «Ка», с броней из проволок из алюминиевого сплава – буквами «Кс».


2 При изготовлении кабелей в холодостойком исполнении к марке через дефис добавляют буквы «ХЛ».

3 Токопроводящие жилы герметизированных кабелей, защищенных от продольного (индекс «г») и продольного и поперечного (индекс «2г») распространения влаги, могут иметь дополнительную герметизацию водоблокирующими нитями, в этом случае к указанным индексам добавляется буква «ж».




Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)


(подпись)

Шуликина Наталья Алексеевна
(фамилия, имя, отчество)


(подпись)

Смирнов Василий Игоревич
(фамилия, имя, отчество)