

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(добровольная сертификация)

№ RU.НС.015.020.ПР.00639

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский независимый испытательный центр". Место нахождения: 634059, Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Смирнова, 5/1, строение 1; адрес места осуществления деятельности: 634059, Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Смирнова, 5/1, строение 1, этаж 2, пом. 9,10. Телефон: +7 (3822) 31-15-38, адрес электронной почты: nific-lab@yandex.ru. Аттестат аккредитации № RU.НС.ОС.015, системы добровольной сертификации «Национальный стандарт», рег. № РОСС RU.31880.04ДСН0.



ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Томский кабельный завод".

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 634059, Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Смирнова, д.3. ОГРН: 1127017015773. Телефон: +7(3822) 49-89-89, адрес электронной почты: cable@tomskcable.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Томский кабельный завод".

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 634059, Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Смирнова, д.3

ПРОДУКЦИЯ

Кабели шахтные на напряжение 1,2 и 6 кВ, марок: смотри приложение на 1 листе № 001971.

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 3541-040-59680332-2014 "Кабели шахтные на напряжение 1,2 и 6 кВ. Технические условия".

Серийный выпуск.

код ОК 034-2014: 27.32.14.190

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТУ 3541-040-59680332-2014 п.п. 1.2.1-1.2.6, 1.2.10, 1.2.12, 1.2.13, 1.2.15, 1.4.1, 1.4.2, 1.4.5, 1.6.1, 1.6.2, 1.7.1 (таблица 9 поз. 1, 2, 4), 1.7.2 (таблица 10 поз. 1, 2), 1.9.1-1.9.3

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ


Протоколы сертификационных испытаний № 1399 от 24.08.2021, № 1400 от 24.08.2021, № 1401 от 24.08.2021, № 1402 от 24.08.2021, № 1403 от 24.08.2021, № 1404 от 24.08.2021 испытательного центра ООО "Научно-исследовательский независимый испытательный центр", № RA.RU.21КБ26;

Сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), рег. № РОСС RU.ФК58.К00095 от 30.01.2019 органа по сертификации систем менеджмента АО «Бюро Веритас Сертификейшн Русь», рег. № RA.RU.13ФК58.

Схема сертификации 2с.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 27.08.2021 ПО 26.08.2024 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо)
органа по сертификации


(подпись)

Шустрикина Наталья Алексеевна
(Ф.И.О)

Эксперт


(подпись)

Суховина Дарья Валерьевна
(Ф.И.О)



№ 001985

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU.НС.015.020.ПР.00639

ЛИСТ 1



1. Кабели шахтные силовые с медными токопроводящими жилами, с изоляцией из этиленпропиленовой резины, с экраном из медных лент или электропроводящей полимерной композиции, бронированный стальными оцинкованными лентами или стальными оцинкованными проволоками, в защитном шланге из поливинилхлоридного пластиката, в том числе с продольной герметизацией водоблокирующими лентами, марок: КШРЭБШв, КШРЭПШв, КШРЭБШв(г), КШРЭПШв(г).
2. Кабели шахтные силовые с медными токопроводящими жилами, с изоляцией из этиленпропиленовой резины, с экраном из медных лент или электропроводящей полимерной композиции, с продольной герметизацией водоблокирующими лентами, бронированный стальными оцинкованными лентами или стальными оцинкованными проволоками, в защитном шланге из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением, марок: КШРЭБШв(г)нг(А)-LS, КШРЭПШв(г)нг(А)-LS.
3. Кабели шахтные силовые с медными токопроводящими жилами, с изоляцией из этиленпропиленовой резины, с экраном из медных лент или электропроводящей полимерной композиции, с продольной герметизацией водоблокирующими лентами, бронированный стальными оцинкованными лентами или стальными оцинкованными проволоками, в защитном шланге из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марок: КШРЭБП(г)нг(А)-HF, КШРЭПП(г)нг(А)-HF.

Примечание: кабели всех марок могут выполняться в холодостойком исполнении, в таком случае к марке кабеля добавляется индекс "ХЛ".

Руководитель (уполномоченное лицо)
органа по сертификации

Эксперт


(подпись)


(подпись)



Шульгина Наталья Алексеевна
(ф.и.о)

Шульгина Дарья Валерьевна
(ф.и.о) № 001971