



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ TC RU C-RU.KB02.B.00054

Серия RU № 0168217

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский независимый испытательный центр". Место нахождения и фактический адрес: 634059, Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Смирнова, 5/1, строение 1. Телефон 8 (3822) 90-15-43, факс 8 (3822) 90-15-43, адрес электронной почты ninic-lab@yandex.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.11KB02 выдан 22.10.2015 Росаккредитацией.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Томский кабельный завод". ОГРН: 1127017015773. Место нахождения и фактический адрес: Томская область, г. Томск, ул. Смирнова, д. 3, Российская Федерация, 634059. Телефон 8(3822)49-89-89, факс 8(3822)49-89-89, адрес электронной почты cable@tomskcable.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Томский кабельный завод". Место нахождения: Томская область, г. Томск, ул. Смирнова, д. 3, Российская Федерация, 634059. Фактический адрес: Томская область, г. Томск, ул. Смирнова, д. 3, Российская Федерация, 634059.

ПРОДУКЦИЯ Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66 и 1 кВ, в плоском исполнении, марок (смотри приложение на 1 листе № 0048027).
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 3500-020-59680332-2010, Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 8544 49 910 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 года № 768

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколы сертификационных испытаний № 137 от 05.11.2015, № 138 от 05.11.2015, № 139 от 05.11.2015, № 190п от 02.11.2015, № 191п от 02.11.2015, № 192п от 02.11.2015, № 193п от 02.11.2015, № 194п от 02.11.2015, № 195п от 02.11.2015 испытательного центра ООО "Научно-исследовательский независимый испытательный центр" рег. № RA.RU.21KB26 от 28.04.2015; Акт о результатах анализа состояния производства № 163 от 16.10.2015 органа по сертификации ООО "Научно-исследовательский независимый испытательный центр", рег. № РОСС RU.0001.11KB02 от 10.02.2014 по 20.10.2015.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия хранения кабелей должны соответствовать группе ОЖ3 по ГОСТ 15150. Срок хранения кабелей на открытых площадках - не более двух лет, под навесом - не более пяти лет, в закрытых помещениях - не более десяти лет. Срок службы кабелей должен быть не менее 30 лет. Соответствует требованиям ГОСТ 12.2.007.14-75, ГОСТ 31565-2012, ГОСТ 31996-2012.

Срок действия с 10.11.2015 ПО 09.11.2020 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Для
сертификатов
М.П.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

В.И. Смирнов
(инициалы, фамилия)

(подпись)

Д.В. Сухушина
(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № TC RU C-RU.KB02.B.00054

Серия RU № 0048027

ЛИСТ 1

1. Кабели силовые с медными или алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика, не распространяющие горение при одиночной прокладке, марок: АВВГ-П, ВВГ-П;
2. Кабели силовые с медными или алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из холодостойкого поливинилхлоридного пластика, не распространяющие горение при одиночной прокладке, марок: АВВГ-П-ХЛ, ВВГ-П-ХЛ;
3. Кабели силовые с медными или алюминиевыми жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика, оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, не распространяющие горение при групповой прокладке, марок: АВВГ-Пнг(А), ВВГ-Пнг(А);
4. Кабели силовые с медными или алюминиевыми жилами, с изоляцией из холодостойкого поливинилхлоридного пластика, оболочкой из холодостойкого поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, не распространяющие горение при групповой прокладке, марок: АВВГ-Пнг(А)-ХЛ, ВВГ-Пнг(А)-ХЛ;
5. Кабели силовые с медными или алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо-и газовыделением, марок: АВВГ-Пнг(А)-LS, ВВГ-Пнг(А)-LS;
6. Кабели силовые с медными или алюминиевыми жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, оболочкой из холодостойкого поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо-и газовыделением, марок: АВВГ-Пнг(А)-LS-ХЛ, ВВГ-Пнг(А)-LS-ХЛ.



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации
Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

В.И. Смирнов
(подпись)

В.И. Смирнов
(инициалы, фамилия)

Д.В. Сухущина
(подпись)

Д.В. Сухущина
(инициалы, фамилия)