

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-RU.КБ02.В.00009

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Томский кабельный завод", адрес: 634059, Томская область, г. Томск, ул. Смирнова, 3, фактический адрес: 634059, Россия, Томская область, г. Томск, ул. Смирнова, 3, ОГРН: 1127017015773, телефон: 8(3822)49-89-89, факс: 8(3822)49-89-89

№ 0002601

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Томский кабельный завод", адрес: 634059, Томская область, г. Томск, ул. Смирнова, 3, фактический адрес: 634059, Россия, Томская область, г. Томск, ул. Смирнова, 3, ОГРН: 1127017015773, телефон: 8(3822)49-89-89, факс: 8(3822)49-89-89

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский независимый испытательный центр", адрес: 634059, Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Смирнова, 5/1, строение 1, фактический адрес: 634059, Российская Федерация, Томская область, Томск, ул. Смирнова, 5/1, строение 1, телефон: 7 (3822) 76-58-77, факс: 7 (3822) 31-15-38, электронная почта: ninic-lab@yandex.ru, ОГРН: 1057002643411. Аттестат аккредитации: RA.RU.11КБ02, выдан: 22.10.2015 Росаккредитацией.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Кабели силовые, не распространяющие горение, с медными токопроводящими жилами, с числом жил 1 номинальным сечением от 10 мм² до 630 мм² включительно и с числом жил 3 номинальным сечением от 10 мм² до 240 мм² включительно, с изоляцией и оболочкой или внутренней оболочкой и защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика, на номинальное напряжение 3 кВ, марок: (смотри приложение на 2 листах № 0002601, № 0002602).
ТУ 3500-020-59680332-2010. Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП): 353000

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 8544601000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон N 123 от 22 июля 2008г), ГОСТ 12.2.007.14-75 "ССБТ. Кабели и кабельная арматура. Требования безопасности" п.2, ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности" п. 5.2 (показатель пожарной опасности ПРГО 1), п. 5.3 (показатель пожарной опасности ПРГП16), п. 5.4 (показатель пожарной опасности ПД 2), п. 5.6 (показатель пожарной опасности ПТПМ 2).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протоколы сертификационных испытаний № 126, № 127, № 128, № 129, № 130, № 131 от 21.10.2016 испытательного центра Общества с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский независимый испытательный центр", регистрационный номер RA.RU.21КБ26, от 28.04.2015.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Сертификат соответствия требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) № РОСС RU.ФК58.К00002 от 21.03.2016 выдан Органом по сертификации систем менеджмента АО "Бюро Веритас Сертификейшн Русь" № RA.RU.13ФК58.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 26.10.2016

по 25.10.2021

Для руководителя (заместитель руководителя) органа по сертификации



Эксперт (эксперты)

В.И. Смирнов

Инициалы, фамилия

Н. А. Шуликина

Инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.KB02.B.00009

(обязательная сертификация)

№ 0002601

ЛИСТ 1

1. Кабели силовые с медными токопроводящими жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика, экранированные и не экранированные, не распространяющие горение при одиночной прокладке, марок: ВВГ, ВВГЭ.

Класс пожарной опасности О1.8.2.5.4;

2. Кабели силовые с медными токопроводящими жилами, с изоляцией и внутренней оболочкой из поливинилхлоридного пластика, экранированные и не экранированные, бронированные стальными оцинкованными проволоками или стальными оцинкованными лентами, или лентами из алюминия или алюминиевого сплава, с защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика, не распространяющие горение при одиночной прокладке, марок: ВБШв, ВБалШв, ВКШв, ВЭБШв, ВЭБалШв, ВЭКШв.

Класс пожарной опасности О1.8.2.5.4;

3. Кабели силовые с медными токопроводящими жилами, с изоляцией и оболочкой из холодостойкого поливинилхлоридного пластика, экранированные и не экранированные, не распространяющие горение при одиночной прокладке, марок: ВВГ-ХЛ, ВВГЭ-ХЛ.

Класс пожарной опасности О1.8.2.5.4;

4. Кабели силовые с медными токопроводящими жилами, с изоляцией и внутренней оболочкой из холодостойкого поливинилхлоридного пластика, экранированные и не экранированные, бронированные стальными оцинкованными проволоками или стальными оцинкованными лентами, или лентами из алюминия или алюминиевого сплава, с защитным шлангом из холодостойкого поливинилхлоридного пластика, не распространяющие горение при одиночной прокладке, марок: ВБШв-ХЛ, ВБалШв-ХЛ, ВКШв-ХЛ, ВЭБШв-ХЛ, ВЭБалШв-ХЛ, ВЭКШв-ХЛ.

Класс пожарной опасности О1.8.2.5.4;

5. Кабели силовые с медными токопроводящими жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика и оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, экранированные и не экранированные, не распространяющие горение при групповой прокладке, марок: ВВГнг(А), ВВГЭнг(А).

Класс пожарной опасности П16.8.2.5.4;

6. Кабели силовые с медными токопроводящими жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика и внутренней оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, экранированные и не экранированные, бронированные стальными оцинкованными проволоками или стальными оцинкованными лентами, или лентами из алюминия или алюминиевого сплава, с защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, не распространяющие горение при групповой прокладке, марок: ВБШвнг(А), ВБалШвнг(А), ВКШвнг(А), ВЭБШвнг(А), ВЭБалШвнг(А), ВЭКШвнг(А).

Класс пожарной опасности П16.8.2.5.4;

7. Кабели силовые с медными токопроводящими жилами, с изоляцией из холодостойкого поливинилхлоридного пластика и оболочкой из холодостойкого поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, экранированные и не экранированные, не распространяющие горение при групповой прокладке, марок: ВВГнг(А)-ХЛ, ВВГЭнг(А)-ХЛ.

Класс пожарной опасности П16.8.2.5.4;



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

подпись

В.И. Смирнов
инициал, фамилия

подпись

Н. А. Шуликина
инициал, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.КБ02.В.00009

(обязательная сертификация)

№ 0002602

ЛИСТ 2

8. Кабели силовые с медными токопроводящими жилами, с изоляцией из холодостойкого поливинилхлоридного пластика и внутренней оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, экранированные и не экранированные, бронированные стальными оцинкованными проволоками или стальными оцинкованными лентами, или лентами из алюминия или алюминиевого сплава, с защитным шлангом из холодостойкого поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, не распространяющие горение при групповой прокладке, марок: ВБШвнг(А)-ХЛ, ВБаШвнг(А)-ХЛ, ВКШвнг(А)-ХЛ, ВЭБШвнг(А)-ХЛ, ВЭБаШвнг(А)-ХЛ, ВЭКШвнг(А)-ХЛ. Класс пожарной опасности П16.8.2.5.4;

9. Кабели силовые с медными токопроводящими жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, экранированные и не экранированные, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, марок: ВВГнг(А)-LS, ВВГЭнг(А)-LS. Класс пожарной опасности П16.8.2.2.2;

10. Кабели силовые с медными токопроводящими жилами, с изоляцией и внутренней оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, экранированные и не экранированные, бронированные стальными оцинкованными проволоками или стальными оцинкованными лентами, или лентами из алюминия или алюминиевого сплава, с защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, марок: ВБШвнг(А)-LS, ВБаШвнг(А)-LS, ВКШвнг(А)-LS, ВЭБШвнг(А)-LS, ВЭБаШвнг(А)-LS, ВЭКШвнг(А)-LS. Класс пожарной опасности П16.8.2.2.2;

11. Кабели силовые с медными токопроводящими жилами, с изоляцией и оболочкой из холодостойкого поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, экранированные и не экранированные, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, марок: ВВГнг(А)-LS-ХЛ, ВВГЭнг(А)-LS-ХЛ. Класс пожарной опасности П16.8.2.2.2;

12. Кабели силовые с медными токопроводящими жилами, с изоляцией и внутренней оболочкой из холодостойкого поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, экранированные и не экранированные, бронированные стальными оцинкованными проволоками или стальными оцинкованными лентами, или лентами из алюминия или алюминиевого сплава, с защитным шлангом из холодостойкого поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, марок: ВБШвнг(А)-LS-ХЛ, ВБаШвнг(А)-LS-ХЛ, ВКШвнг(А)-LS-ХЛ, ВЭБШвнг(А)-LS-ХЛ, ВЭБаШвнг(А)-LS-ХЛ, ВЭКШвнг(А)-LS-ХЛ. Класс пожарной опасности П16.8.2.2.2.



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

В.И. Смирнов
подпись

Н.А. Шуликина
подпись

В.И. Смирнов

инициалы, фамилия

Н. А. Шуликина

инициалы, фамилия