

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



№ РОСС RU Д-RU.PA01.B.08478/22

ЗАЯВИТЕЛЬ: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОМСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД", ООО "ТОМСККАБЕЛЬ", место нахождения 634059, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, ГОРОД ТОМСК, УЛИЦА СМИРНОВА, 3, ОГРН 1127017015773, ИНН 7017307579, телефон +7 3822498989, места осуществления деятельности 634059, РОССИЯ, Томская обл, г Томск, ул Смирнова, дом 3

В ЛИЦЕ: Генерального директора Маркелова Сергея Вениаминовича

ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ: Кабели силовые с медными и алюминиевыми жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, с усиленной наружной оболочкой из полиэтилена, на номинальное напряжение от 6 до 35 кВ, марок: АПвБПу, ПвБПу, АПвБПуг, ПвБПуг, АПвБПу2г, ПвБПу2г, АПвКПу, ПвКПу, АПвКПуг, ПвКПуг, АПвКПу2г, ПвКПу2г.

Примечание:

1 При изготовлении кабелей с броней из алюминиевых лент букву «Б» в марке заменяют буквами «Ба», с броней из лент из алюминиевого сплава – буквами «Бс». При изготовлении кабелей с броней из алюминиевых проволок букву «К» в марке заменяют буквами «Ка», с броней из проволок из алюминиевого сплава – буквами «Кс».

2 Токопроводящие жилы герметизированных кабелей, защищенных от продольного (индекс «г») и продольного и поперечного (индекс «2г») распространения влаги, могут иметь дополнительную герметизацию водоблокирующими нитями, в этом случае к указанным индексам добавляется буква «ж».

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА НА НАПРЯЖЕНИЕ ОТ 6 ДО 35 кВ, номер: ТУ 27.32.14.110-078-12427382-2017. Серийный выпуск

код ОКПД2: 27.32.14.110, код ТН ВЭД ЕАЭС: 854460

Изготовитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОМСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД", место нахождения: 634059, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, ГОРОД ТОМСК, УЛИЦА СМИРНОВА, 3.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: ГОСТ Р 55025-2012, Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение от 6 до 35 кВ включительно. Общие технические условия;

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ

2д

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ: протоколов испытаний № 95-22 выдан 09.03.2022 №96-22 выдан 09.03.2022 испытательной лабораторией "Испытательный центр Общества с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский независимый испытательный центр" RA.RU.21KB26;

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ с 10.03.2022 по 09.03.2025

М.П.

(при наличии)

Заявитель



подпись

Маркелов Сергей Вениаминович

фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии)

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.