



**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ИНТЕРГАЗСЕРТ
РОСС RU.31570.04ОГНО**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ АО НДЦ НПФ «Русская лаборатория»,
регистрационный номер ОГН4.RU.1103, юридический адрес: 197101, Российская Федерация,
Санкт-Петербург, переулок Пушкарский, д. 9, литер А, помещение 3-Н, часть 1,
телефон: +7 (812) 325-66-24, e-mail: osp@ruslab.org

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ОГН4.RU.1103. В01219

П 01676

Срок действия с 21.05.2021 по 11.03.2023

ПРОДУКЦИЯ: Кабели для систем сигнализации и управления на напряжение 300 В,
ТУ 3560-035-59680332-2014 с изм. 3 (см. приложение, бланк № ПП 01348)
Серийный выпуск

КОД ОК 034-2014: 27.32.13.140

КОД ТН ВЭД РФ: -

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 18404.0-78 (пп. 2.2.1, 2.2.3, 2.2.5, 2.2.7, 2.2.8, 2.2.9, 2.2.11, 2.2.12, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.5.1 (табл. 5 пп. 9, 10, 11), 2.7.2, 5.2, 5.3); ГОСТ Р 54429-2011 (пп. 5.2.2.6, 5.2.1.14); ГОСТ 31996-2012 (п. 5.2.3);
ГОСТ 31565-2012 (пп. 5.3, 5.4, 5.5, 5.7, 5.8); ГОСТ 22483-2012 (п. 5.1.2); ГОСТ 18690-2012 (пп. 3.1.1, 3.1.2, 3.1.8, 3.1.11, 3.2.3, 3.3.2, 4.1.1); ГОСТ 12.2.007.14-75 (пп. 2, 4, 5)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Томский кабельный завод»,
ИНН: 7017307579, юридический адрес: 634059, Россия, Томская область, г. Томск, ул. Смирнова, д. 3,
телефон / факс: 8(3822)498989, e-mail: cable@tomskcable.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Обществу с ограниченной ответственностью «Томский кабельный завод»,
ИНН: 7017307579, юридический адрес: 634059, Россия, Томская область, г. Томск, ул. Смирнова, д. 3,
телефон / факс: 8(3822)498989, e-mail: cable@tomskcable.ru

НА ОСНОВАНИИ Протоколов сертификационных испытаний №№ 57ИГС-2019, 58ИГС-2019 от 09.09.2019,
выданных испытательным центром ООО ИЦ «Оптикэнерго», свидетельство о признании компетентности в
СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ рег. № ОГН4.RU.2704; Акта о результатах анализа состояния производства № ИГС2817/21-АСП/ИК1 от
12.03.2021; Экспертного заключения № ИГС2817/21-ЭЗ/ИК1 от 12.03.2021; Акта инспекционного контроля № ИГС2817/21-
АИК1 от 26.04.2021; Решения об аннулировании сертификата соответствия № ИГС2817/21-РЕША от 20.05.2021; Решения о
выдаче сертификата соответствия № ИГС2817/21-РЕШ от 20.05.2021.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации 2d



Руководитель органа по сертификации

Эксперт

подпись

подпись

О.С. Вязовский
инициалы, фамилия

А.В. Анисимов
инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

к сертификату соответствия № ОГН4.RU.1103.B01219

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

КОД ОК 034-2014	Наименование и обозначение продукции, изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
Код ТН ВЭД РФ		
27.32.13.140	Кабели для систем сигнализации и управления на напряжение 300 В, марок:	ТУ 3560-035-59680332-2014 с изм. 3
<p>КПСВВ, КПСВВКГ, КПСВВКВ, КПСВЭВ, КПСВЭВКГ, КПСВЭВКВ, КПСВВнг(A), КПСВВКГнг(A), КПСВВКВнг(A), КПСВЭВнг(A), КПСВЭВКГнг(A), КПСВЭВКВнг(A), КПСВВнг(A)-LS, КПСВВКГнг(A)-LS, КПСВВКВнг(A)-LS, КПСВЭВнг(A)-LS, КПСВЭВКГнг(A)-LS, КПСВЭВКВнг(A)-LS, КПСПнг(A)-HF, КПСПКнг(A)-HF, КПСПКнг(A)-HF, КПСПнг(A)-HF, КПСПКнг(A)-HF, КПСПКнг(A)-HF, КПСВВнг(A)-LSLTx, КПСВВКГнг(A)-LSLTx, КПСВВКВнг(A)-LSLTx, КПСВЭВнг(A)-LSLTx, КПСВЭВКГнг(A)-LSLTx, КПСВЭВКВнг(A)-LSLTx, КПСВВнг(A)-FRLS, КПСВВКГнг(A)-FRLS, КПСВВКВнг(A)-FRLS, КПСВЭВнг(A)-FRLS, КПСВЭВКГнг(A)-FRLS, КПСВЭВКВнг(A)-FRLS, КПСПнг(A)-FRHF, КПСПКнг(A)-FRHF, КПСПКнг(A)-FRHF, КПСПнг(A)-FRHF, КПСПКнг(A)-FRHF, КПСПКнг(A)-FRHF, КПСВВнг(A)-FRLSLTx, КПСВВКГнг(A)-FRLSLTx, КПСВВКВнг(A)-FRLSLTx, КПСВЭВнг(A)-FRLSLTx, КПСВЭВКГнг(A)-FRLSLTx, КПСВЭВКВнг(A)-FRLSLTx.</p> <p>Примечания:</p> <ul style="list-style-type: none"> - «нг(A)» - не распространяющий горение, при групповой прокладке по категории А; - «LS» - с пониженным дымо- и газовыделением (Low Smoke); - «FR» - огнестойкий (Fire Resistance); - «HF» - не содержащий галогенов (Halogen Free); - «LTx» - с низкой токсичностью продуктов горения (Low Toxic); - При изготовлении кабеля с луженой жилой, к марке кабеля необходимо добавить букву «л»; - При изготовлении кабелей в плоском исполнении к марке кабеля необходимо добавить букву «П». 		



Руководитель органа по сертификации

подпись

О.С. Вязовский
инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

А.В. Анисимов
инициалы, фамилия