



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ АПБ.RU.OC002/3.Н.01339

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Томский кабельный завод» (ООО «Томсккабель»)
Адрес: 634059, РОССИЯ, Томская область, город Томск, улица Смирнова, дом 3.
ОГРН 1127017015773. Телефон: +73822498989, факс: +73822498989, e-mail: cable@tomskcable.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение
изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Томский кабельный завод» (ООО «Томсккабель»)
Адрес: 634059, РОССИЯ, Томская область, город Томск, улица Смирнова, дом 3.
ОГРН 1127017015773. Телефон: +73822498989, факс: +73822498989, e-mail: cable@tomskcable.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение
органа по сертификации, выдавшего
сертификат соответствия)

Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания», ОГРН: 1117746604502. Адрес: 115054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33 Б, тел. +7(495)481-33-40.
Свидетельство о подтверждении компетентности № АПБ.RU.ЖРТ1.OC.002/3 действительно до 01.08.2021 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной
продукции, позволяющая провести
идентификацию)

Кабели силовые, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, с медными или алюминиевыми жилами, числом жил от 1 до 5, сечением от 1,5 до 630 мм², с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ, марок, согласно приложению №1 на 1 листе (бланк № 003795), выпускаемые по ТУ 3500-020-59680332-2010. Серийный выпуск.

код ОК 034 (ОКПД2)

27.32.1

код ТН ВЭД ЕАЭС

8544 49 910 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов,
стандартов организаций, сводов правил,
условий договоров на соответствие
требованиям которых проводилась
сертификация)

ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»
пункты 5.3, 5.4, 5.6,

Показатели пожарной опасности согласно приложению №2 на 1 листе (бланк № 003796).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № АПБ-036/10-2019 от 25.10.2019 г., ИЛ ООО «Пожарная Сертификационная Компания», свидетельство о подтверждении компетентности № АПБ.RU.ЖРТ1.ИЛ.002/3 действительно до 01.08.2021 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем
в орган по сертификации в качестве
доказательства соответствия продукции)

Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ ISO 9001-2015 (ISO 9001:2015), № РОСС.RU.ФК58.К00095 от 30.01.2019 г., выдан ОС АО «Бюро Веритас Сертификейшн Русь», рег. № RA.RU.13ФК58.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 25.10.2019 по 24.10.2022

М.П.

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Д.Л. Голубева

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

М.А. Максурова

003794



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ АПБ.RU.OC002/3.Н.01339

Приложение №1

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 034 (ОКПД2) код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
27.32.13.110; 27.32.14.110 8544 49 910 8	Кабели силовые, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, с медными или алюминиевыми жилами, числом жил от 1 до 5, сечением от 1,5 до 630 мм ² , с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ, марок:	ТУ 3500-020-59680332-2010
	АВВГнг(А)-LS, ВВГнг(А)-LS, АВВГЭнг(А)-LS, ВВГЭнг(А)-LS, АВБШнг(А)-LS, АВБалШнг(А)-LS, ВБШнг(А)-LS, ВБалШнг(А)-LS, АВКШнг(А)-LS, ВКШнг(А)-LS, АВЭБШнг(А)-LS, АВЭБалШнг(А)-LS, ВЭБШнг(А)-LS, ВЭБалШнг(А)-LS, АВЭКШнг(А)-LS, ВЭКШнг(А)-LS, АВВГнг(А)-LS-ХЛ, ВВГнг(А)-LS-ХЛ, АВВГЭнг(А)-LS-ХЛ, ВВГЭнг(А)-LS-ХЛ, АВБШнг(А)-LS-ХЛ, АВБалШнг(А)-LS-ХЛ, ВБШнг(А)-LS-ХЛ, ВБалШнг(А)-LS-ХЛ, АВКШнг(А)-LS-ХЛ, ВКШнг(А)-LS-ХЛ, АВЭБШнг(А)-LS-ХЛ, АВЭБалШнг(А)-LS-ХЛ, ВЭБШнг(А)-LS-ХЛ, ВЭБалШнг(А)-LS-ХЛ, АВЭКШнг(А)-LS-ХЛ, ВЭКШнг(А)-LS-ХЛ, АПВВГнг(А)-LS, ПвВГнг(А)-LS, АПВВГЭнг(А)-LS, ПвВГЭнг(А)-LS, АПВБШнг(А)-LS, АПВБалШнг(А)-LS, ПвБШнг(А)-LS, ПвБалШнг(А)-LS, АПВКШнг(А)-LS, АПВКалШнг(А)-LS, ПвКШнг(А)-LS, ПвКалШнг(А)-LS, АПВЭБШнг(А)-LS, АПВЭБалШнг(А)-LS, ПвЭБШнг(А)-LS, ПвЭБалШнг(А)-LS, АПВЭКШнг(А)-LS, ПвЭКШнг(А)-LS, АПВВГнг(А)-LS-ХЛ, ПвВГнг(А)-LS-ХЛ, АПВВГЭнг(А)-LS-ХЛ, ПвВГЭнг(А)-LS-ХЛ, АПВБШнг(А)-LS-ХЛ, АПВБалШнг(А)-LS-ХЛ, ПвБШнг(А)-LS-ХЛ, ПвБалШнг(А)-LS-ХЛ, АПВКШнг(А)-LS-ХЛ, АПВКалШнг(А)-LS-ХЛ, ПвКШнг(А)-LS-ХЛ, ПвКалШнг(А)-LS-ХЛ, АПВЭБШнг(А)-LS-ХЛ, АПВЭБалШнг(А)-LS-ХЛ, ПвЭБШнг(А)-LS-ХЛ, ПвЭБалШнг(А)-LS-ХЛ, АПВЭКШнг(А)-LS-ХЛ, ПвЭКШнг(А)-LS-ХЛ. Примечание: При изготовлении кабелей в плоском исполнении к марке кабеля через дефис добавляют букву «П».	



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Д.Л. Голубева

М.А. Максурова

003795



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ АПБ.RU.OC002/3.Н.01339

Приложение №2

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 31565-2012 пункт 5.3	Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности	Предел распространения горения кабельного изделия при групповой прокладке по категории А (ПРГП) – П16 в соответствии с таблицей 1 ГОСТ 31565-2012 при испытаниях по ГОСТ IEC 60332-3-22-2011
ГОСТ 31565-2012 пункты 5.4	Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности	Показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия (ПД) - 2 в соответствии с таблицей 1 ГОСТ 31565-2012 при испытаниях по ГОСТ IEC 61034-2-2011
ГОСТ 31565-2012 пункт 5.6	Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности	Эквивалентный показатель токсичности продуктов горения кабельного изделия (ПППМ) - 2 в соответствии с таблицей 1 ГОСТ 31565-2012 по итогу расчета по значениям показателей токсичности полимерных материалов, указанным в технических условиях на материалы



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
М.П. (подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Д.Л. Голубева

М.А. Максурова

003796